


Инв. # подл.	Подп. и дата	Взам. инв. #	Инв.# дубл.	Подп. и дата



Подключить к клемме N при питании прибора от ~220В
Подключить к клемме "Общий" при питании прибора от 24В постоянного тока

При питании заслонки и прекомпозиционного прибора от 220В клеммы 4, и 7 подключать к клемме 10
При питании заслонки и прекомпозиционного прибора от 24В клеммы 4, и 7 подключать к клемме 11

Напряжение сигнала "Авария" выдвигается подключением клеммы 9 к клемме 10 или 11, или использовать "сухой контакт" 8-9
При питании прибора с управлением 0-10В от 24В выходы питания подключать к клемме 11 и к клемме "Общий" соответственно

Имя	Лист	#	Всего	Подп.	Дата

MasterBox W mini
Схема электрическая подключения

Копировать Формат А3

Лист	2
------	---